



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

г. Стерлитамак
(место составления акта)

“ 13 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)
10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 29-14/4175-рп/А

По адресу/адресам: 453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с.Стерлибашево,
ул. Пролетарская, 30а.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору № 4175-рп от 23.07.2019г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлибашевская
коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
ИНН 0241003061, ОГРН 1020201337738.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20/30
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Афанасьев Алексей Андреевич

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

19.08.2019г. 11.00



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по РБ Западно-Уральского управления Ростехнадзора Хабибуллин Тагир Нуруллоевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор ГБОУ Стерлибашевская КШИ
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наименование, пункт нарушенного нормативного документа	Лица, допустившие нарушения
1.	Не назначено лицо ответственное за электрохозяйство и его заместитель.	Пункт 1.2.3.«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	Афанасьев Алексей Андреевич
2.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности	Пункт 1.4.4 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	Афанасьев Алексей Андреевич
3.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Пункт 1.4.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	Афанасьев Алексей Андреевич
4.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства	Пункт 2.7.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	Афанасьев Алексей Андреевич
5.	Штепсельные розетки установлены на высоте менее 1,8 м.(спальни, компьютерный класс и т.д.)	Пункт 1.2.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г., п. 6.6.30. «Правила устройства электроустановок».	Афанасьев Алексей Андреевич
6.	Штепсельные розетки не имеют защитное устройство, автоматически закрывающее	Пункт 1.2.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано	Афанасьев Алексей Андреевич

	гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.	Минюстом России №4145 от 22.01.03г., п. 7.1.49. «Правила устройства электроустановок».	
7.	Потребитель не обеспечил своевременное проведение, испытаний электроустановок и электрооборудования (работоспособность устройств защитного отключения.)	Пункт 28.7 приложение 3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	Афанасьев Алексей Андреевич
8.	Отсутствуют Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	Пункт 1.8.1 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	Афанасьев Алексей Андреевич
9.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю.	Пункт 1.8.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	Афанасьев Алексей Андреевич
10.	На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство отсутствуют паспорта.	Пункт 2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	Афанасьев Алексей Андреевич


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копия устава юридического лица,
- перечень зданий и сооружений, находящихся на балансе;
- копия штатного расписания;
- копия приказа о назначении директора;
- акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей;
- договор на электроснабжение со всеми приложениями;
- акты и протоколы испытаний, установок, оборудования выполненные электротехнической лабораторией, зарегистрированной в органах госэнергонадзора (перечень протоколов);
- графики ППР электрооборудования;
- данные о приборах коммерческого учета потребления эл. энергии;
- однолинейную схему электроснабжения;
- приказы, мероприятия с ходом их выполнения по подготовке к работе в осенне-зимний период, мероприятия по экономии энергоресурсов;
- документы о проведении обязательного энергетического обследования: декларация энергосбережения;
- карта партнера;

Подпись лица, проводившего проверку: _____



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлибашевская коррекционная школа-интернат Афанасьев Алексей Андреевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

13 сентября 2019 г.



_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)