



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, Уфа, 450064 Телефон: (347) 279-98-95, Факс: (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-14/4175-рп/П

«13» сентября 2019года

Законному представителю
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Стерлибашевская коррекционная школа-
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Юридический адрес:
453180, Республика Башкортостан,
Стерлибашевский район, с.Стерлибашево,
ул. Пролетарская, 30а.
Почтовый адрес:
453180, Республика Башкортостан,
Стерлибашевский район, с.Стерлибашево,
ул. Пролетарская, 30а.

(дата вынесения предписания)

Государственный инспектор Западно-Уральского управления Ростехнадзора Хабибуллин Тагир Нуруллович, при проведении проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлибашевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на предмет соблюдения обязательных требований в области энергетической безопасности, на основании распоряжения № 4175-рп от 23.07.2019г, были выявлены нарушения обязательных требований в области энергетической безопасности. По результатам проверки составлен Акт от 13.09.2019 № 29-14/4175-рп/А.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в присутствии: Афанасьева Алексея Андреевича – директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлибашевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлибашевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не назначено лицо ответственное за электрохозяйство и его заместитель.	Пункт 1.2.3.«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	31.12.2019
2.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности	Пункт 1.4.4 .«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	31.12.2019
3.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Пункт 1.4.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	31.12.2019
4.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства	Пункт 2.7.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	31.12.2019
5.	Штепсельные розетки установлены на высоте менее 1,8 м.(спальни, компьютерный класс и т.д.)	Пункт 1.2.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г., п. 6.6.30. «Правила устройства электроустановок».	31.12.2019
6.	Штепсельные розетки не имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.	Пункт 1.2.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г., п. 7.1.49. «Правила устройства электроустановок».	31.12.2019
7.	Потребитель не обеспечил своевременное проведение, испытаний электроустановок и электрооборудования(работоспособность устройств защитного отключения.)	Пункт 28.7 приложение 3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	31.12.2019
8.	Отсутствуют Производственные инструкции по эксплуатации	Пункт 1.8.1 «Правила технической эксплуатации	31.12.2019

	электроустановок	электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	
9.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю.	Пункт 1.8.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	31.12.2019
10.	На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство отсутствуют паспорта.	Пункт 2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от22.01.03г.	31.12.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 450064,РБ, г. Уфа, ул. Мира, 14 до 01.02.2020г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

С предписанием ознакомлен _____ Афанасьев Алексей Андреевич
(Ф.И.О. законного представителя/представителя по доверенности, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

Должностное лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Т.Н.Хабибуллин

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен:

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлибашевская коррекционная школа-интернат Афанасьев Алексей Андреевич _____ 13.09.2019г.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание направлено по почте: _____